

A1 12x SVÍTIDLO - SITECO SL20mc,ST1.2a,LED3520lm830,Plus , 26W
STOŽÁR - STOŽÁR BEZPATICOVÝ PARKOVÝ 6m/60mm ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ
- LBH 6-B AMAKO

B1 34x SVÍTIDLO - SITECO SL20mc,ST0.8a,LED1750lm830,Plus, 17W
STOŽÁR - STOŽÁR BEZPATICOVÝ PARKOVÝ 6m/60mm ŽÁROVĚ
ZINKOVANÝ - LBH 6-B AMAKO

C1 2x SVÍTIDLO - SITECO SL20mc,ST0.5a,LED1750lm830,Plus, 17W
STOŽÁR - STOŽÁR BEZPATICOVÝ PARKOVÝ 6m/60mm ŽÁROVĚ
ZINKOVANÝ - LBH 6-B AMAKO

NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
KABELEM AYKY J 4x16+ FaZn 10

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN, AC50Hz 230/400V, TN-C
OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 : NEBEZPEČNÉ
SE ZAŘÍZENÍM NEBUDOU MANIP OSOBY BEZ EL. KVALIFIKACE

KABELY BUDOU V CHODNÍKU A PŘILEHLÝCH ZELENÝCH PLOCHÁCH V KABELOVÉ RÝZE 35x80 cm V
PÍSKOVÉM LOŽI
PŘI KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE BUDOU ULOŽENY V PE CHRÁNIČCE VE VÝKOPU 50x120 cm
KRYTÍ KABELŮ BUDE VYSTRAŽNOU FOLÍ DLE ČSN 73 6006,
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ OST. PODZEMNÍCH VEDENÍ DODRŽET PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DLE
ČSN 73 6005.

ULOŽENÍ V KOMUNIKACI

ULOŽENÍ V CHODNÍKU A VOLNÉM TERÉNU

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

- PODZEMNÍ VEDENÍ - JEDNOTNÁ KANALIZACE (PŘÍPOJKY NEZAKRESLENY)
- PODZEMNÍ VEDENÍ - VODOVOD (PŘÍPOJKY NEZAKRESLENY)
- PODZEMNÍ VEDENÍ - STL PLYNOVOD
- NADZEMNÍ VEDENÍ - VN do 35kV
- NADZEMNÍ VEDENÍ - NN do 1kV
- PODZEMNÍ VEDENÍ - VN do 35kV
- PODZEMNÍ VEDENÍ - NN do 1kV
- PODZEMNÍ VEDENÍ - SEK
- NADZEMNÍ VEDENÍ - SEK
- PODZEMNÍ VEDENÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DO 1kV

UPOZORNĚNÍ :
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT
VŠECHNA STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ A OZNAČIT NA TERÉNU !!

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. JIŘÍ ADAMEC		PETR FECHÁČEK		TOMÁŠ NEJMAN

PK Adamec, s.r.o.
KOMENSKÉHO 421
561 51 LETOHRAD
ZČO: ZYA 82 456...

MÍSTO STAVBY:	MISTROVICE
INVESTOR:	OBEC MISTROVICE, MISTROVICE 138, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
STAVBA	MISTROVICE "NAD SUTICÍ" LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ
OBSAH VÝKRESU:	SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SITUACE 2.ČÁST

FORMÁT	12 x A4
DATUM	09/2019
ÚČEL	DUR
ČÍSLO ZAKÁZKY	PK-19-400..
ARCH. ČÍSLO	
MĚŘÍTKO:	1 : 500
Č. VÝKRESU:	D.1.4.2.2